

# **Tűzvédelmi Szabályzat**

Kunmadarai Repülőtér területére

Mentők 104

Tűzoltóság 105

Rendőrség 107

Értesítési telefonszám 06 30 7037616

## **Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz.**

### **Tűzvédelmi Szabályzata**

Rendkívüli esemény, tűz és bombariadó esetén a szabályzatban meghatározottak alapján kell eljárni nappali munkaidőben, a beosztott munkavállalónak:

A telephely tűzrendészeti felelőse:

Tolnai Zoltán (Tel.:06 30 6800121)

1. Rendkívüli esemény, tűz és bombariadó alkalmával haladéktalanul értesíteni kell a tűzoltóságot, a rendőrséget. Amennyiben az intézmény vezetője vagy helyettese nincs az intézmény területén az eseményről a vezetőket is értesíteni kell.
2. Az értesítést követően haladéktalanul meg kell kezdeni a tűz eloltását, a személyek kimenekítését.
3. A feladatok ellátását a telephely beosztott munkavállalói látják el.
4. A telephely területén az utakat, kijáratokat és a tűzoltó készülékekhez vezető utakat szabadon kell tartani.
5. A kijelölt helyiségeken kívül, gyúlékony anyagokat tárolni szigorúan TILOS.
6. A porralöltő készülékeket, - szerződés alapján- folyamatosan ellenőriztetni kell.
7. Dohányzás a telephelyen csak a kijelölt dohányzó helyen engedélyezett. Máshol TILOS a dohányzás.
8. A gázüzemű készüléket, elektromos készülékeket csak a megbízott, illetve kioktatott munkavállalók kezelhetik, üzemelhetik.
9. Fűtőberendezésekre, gázkonvektorokon gyúlékony anyagot helyezni nem szabad.
10. Munka végeztével a helyiségekben a gázüzemű fűtőberendezéseket őrlángra kell állítani (fűtési idény alatt) a villanykapcsolót is le kell kapcsolni.
11. A munkahelyet utolsónak elhagyó munkavállalónak kötelessége az ellenőrzés, hogy nem maradt olyan helyzet, körülmény, hogy az tüzet vagy annak veszélyét előidézhethetné.
12. Tűz esetén és egyéb vészhelyzetben az épületet az elektromos főkapcsolókkal áramtalanítani kell.
13. Az elektromos vezetékben, kapcsolókban gázkészülékben észlelt meghibásodást azonnal jelenteni kell a vezetőnek.
14. Tűz, rendkívüli esemény, bombariadó alkalmával a munkavállalók fegyelmezetten a tűzriadó terv utasításainak megfelelően távoznak a telephely/épületből.
15. A tűzrendészeti előírásokat, az év elején ismertetni kell, fel kell hívni a munkavállalók figyelmét az abban foglaltak betartására.
16. A tűzvédelmi megbízott és helyettese, valamint az intézmény vezetői kötelesek gondoskodni a Szabályzatban foglaltak betartására.

A házirendet hozzáférő helyen kell tartani.

Kunmadaras, 2013. szeptember 01.

.....  
Tolnai Zoltán  
intézményvezető

## **Eseti tűzvédelmi használati szabályok**

A létesítéssel és a használattal kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az OTSZ, Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.

A létesítmények, berendezések, tűzvédelmét is érintő átalakításnál a végrehajtásáért felelős vezető köteles gondoskodni arról, hogy az átalakítás vagy felújítás a kivitelezési terv alapján történjen meg, előre tartalmazza a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.

Helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások

A telephely helyiségeiben TILOS a dohányzás. Csak a szabványos villamos berendezéseket, készülékeket, eszközöket szabad használni, azok vezetőkeit toldani TILOS javításuk kizárólag villamos szakképzettségű szakember végezheti.

Világító készüléket, berendezést úgy kell elhelyezni, rögzíteni, használni, hogy gyújtási veszélyt ne jelentsen a környezetére, védőburát levenni nem szabad, azokon díszítést elhelyezni nem szabad.

A munka befejezése után, eltávozás előtt az elektromos fogyasztókat feszültségmentesíteni kell.

Raktár, a benne tárolt anyagok tűzveszélyessége szerint kell osztályba sorolni. Az anyagok tárolása rendezettem, a közlekedésre szolgáló út, elektromos kapcsoló, tűzoltó készülék szabadon hagyásával történhet.

A raktározásra használt helyiséget csak a megállapított rendeltetésnek megfelelően, a megelőző tűzrendészeti rendelkezések szerint szabad használni. A munka befejezésével ellenőrizni kell, hogy nem maradt-e fenn olyan szabálytalanság, amely tüzet okozhat.

A munka befejezése után, eltávozás előtt az elektromos fogyasztókat feszültségmentesíteni kell, felelős a beosztott munkavállaló.

## A tűzjelzés, tűz esetén tanúsítandó magatartás

### Tűz jelzése

Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez köteles:

- bejelenteni a Karcag Város Hivatásos Állami Tűzoltóságnak **105-ös** telefonszámon
- jelenteni a Madarasi TBSZSZ, vezetőjének, tűzvédelmi megbízottjának
- a kár helyszínét a tűzvizsgálat vezetőjének intézkedéséig változatlanul kell hagyni.

Aki nem, vagy késsedelemmel jelzi a tüzet, annak jelzését akadályozza, hamis tűzjelzést ad, vagy a tűzoltó eszközét nem bocsátja rendelkezésre szabálysértést követ el, ezért ellene szabálysértési feljelentést kell tenni.

A tűz jelzésének tartalmaznia kell:

- a tüzeset pontos helyét
- mi ég, mi van veszélyben
- a tűz terjedelme
- a jelző neve és telefonszáma

Az eloltott vagy emberi beavatkozás nélkül megszűnt tüzet is késsedelem nélkül jelenteni kell a tűzoltóságnak.

Ezután a következő feladatok:

Biztosítani kell a területre való bejutást. Éghető anyagokat azok tároló edényeit tűztől védett területre kell szállítani.

Az érintett terület kiürítése, elhagyása a veszélyeztetett személyek mentése higgadtan, pánikkeltés nélkül és biztonságba helyezés.

A tűzoltás megkezdése a rendelkezésre álló eszközökkel.

Elektromos tűz esetén (vízzel oltani TILOS) első teendő, feszültség mentesítést kell elvégezni, gáztűznél a főelzáró csapot kell elzárni.(gázszolgáltató értesítése)

Tűz esetén a jelzésben, az oltásban, mentésben – amennyiben az életveszéllyel nem jár, minden dolgozó köteles részt venni. A közreműködés és segítségnyújtás állampolgári kötelesség.

A tűzoltási, mentési munkálatok irányítását a tűzoltóság megérkezéséig a létesítmény vezetője, tűzvédelmi megbízottja együttesen köteles végezni. A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltó egység vezetője irányít.

## **Rendelkezések**

A tűzvédelmi Szabályzat egy-egy példányát valamennyi illetékes vezető beosztású és beosztott dolgozó részére át kell adni, aki aláírásával igazolja az átvételt és egyben nyilatkozik arról is, hogy az előírásokat köteles megismerni.

A Tűzvédelmi Szabályzat előírásaiban történt változást minden esetben át kell vezetni, ki kell egészíteni, melyek mindenkor a Tűzvédelmi Szabályzat kiegészítését képezik és azonos végrehajtási kötelezettség alá tartozik.

A tűzvédelmi megbízott az intézmény területén, a tűzvédelmi szabályok, előírások érvényesülését ellenőrzi, betartani és betartatni köteles.

A Tűzvédelmi Szabályzat munkakör változás esetén jegyzőkönyvileg át kell adni, valamint a tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat és a folyamatban lévő tűzvédelmi feladatokat.

Rendezvényeket, előadásokat stb. csak az erre alkalmas – egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezéseken túlmenően- a tűzrendészeti követelményeknek megfelelően szabadon tartani.

Előadások, rendezvények megtartásakor, úgy kell a közreműködők létszámát megállapítani, hogy a rendezvények színpadának minden m<sup>2</sup>-re egy fő rendező jusson.

Előadás, rendezvény befejezése után a létesítmény vezetője által kijelölt személy köteles átvizsgálni az előadás illetve rendezvény alatt használt területet. Köteles megszüntetni a tüzet okozó szabálytalanságot.